

Beschikking

AFSCHRIFT

Neste Netherlands B.V.
T.a.v. de heer/mevrouw Mevr. P. Gerritsma
Postbus 404
3190 AJ ROTTERDAM MAASVLAKTE

Parallelweg 1
Postbus 843
3100 AV Schiedam
T 010 - 246 80 00
F 010 - 246 82 83
E info@dcmr.nl
W www.dcmr.nl

Ons kenmerk	Uw kenmerk	Aantal bijlagen	Datum
999918747_9999214121	-		27 oktober 2016
Contactpersoon	Telefoonnummer	Afdeling	
F.R. De Jong	010 - 246 82 91	Reguleren en Advies	

Onderwerp
Beschikking

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Onderwerp

Op 14 maart 2016 hebben wij van Neste Netherlands B.V. (hierna Neste) voor de inrichting, gelegen aan de Antarcticaweg 185 te Rotterdam, een verzoek tot goedkeuring ontvangen van een brandveiligheidsplan en uitgangspuntendocument (UPD) met betrekking tot de biopropaan-unit. Op 21 juli 2016 hebben wij een herziende versie van het brandveiligheidsplan en het UPD ontvangen.

Het betreft een inrichting voor de productie van biodiesel.

De goedkeuring heeft betrekking op de veranderingsvergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van 25 augustus 2015, met kenmerk 22004247/426053. Het verzoek is ingediend op basis van voorschrift 25.9.1 van de vergunning.

Procedure

Voor het in behandeling nemen van het verzoek en voor de beoordeling daarvan hebben wij toepassing gegeven aan Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Naar aanleiding van het ingediende verzoek en de daarbij overgelegde gegevens hebben wij geoordeeld dat de verschafte gegevens voldoende zijn om een besluit te kunnen nemen.

Beoordeling verzoek

Naar aanleiding van het brandveiligheidsplan en UPD van Neste van 14 maart 2016 hebben wij advies gevraagd aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (hierna VRR). Op 22 april 2016 hebben wij het gevraagde advies ontvangen. Naar aanleiding van het advies heeft Neste op 21 juli 2016 een herzien brandveiligheidsplan en UPD ingediend. Op ons verzoek heeft de VRR ons

op 29 september 2016 laten weten dat zij geen aanvullende opmerkingen heeft op het brandveiligheidsplan en UPD van Neste van 21 juli 2016.

In voorschrift 25.9.1 zijn vier onderdelen opgenomen die het brandveiligheidsplan moet bevatten:

1. beoogde maatregelen met betrekking tot brandveiligheid van de biopropaan-unit;
2. uitwerking van de te verwachten brandscenario's, waaronder in ieder geval het maximale brandscenario (inclusief bluswaterhoeveelheid en stralingscontouren);
3. benodigde bluswateropvang (uitwerking op basis van scenario-uitwerking);
4. bescherming hoofd draagconstructie.

Ten aanzien van deze punten adviseert de VRR als volgt:

ad 1

De beoogde maatregelen zijn in voldoende mate beschreven in hoofdstuk 3 en 7 van het brandveiligheidsplan en UPD van 21 juli 2016.

ad 2

Neste verwijst voor de uitwerking van de brandscenario's naar haar Veiligheidsrapport (VR) van 17 april 2015. In dit rapport zijn de brandscenario's in voldoende mate beschreven.

ad 3

In hoofdstuk 5 van het brandveiligheidsplan en UPD van 21 juli 2016 is een berekening van de hoeveelheid bluswater opgenomen. De daadwerkelijke opvangcapaciteit overschrijdt de benodigde opvangcapaciteit.

ad 4

In hoofdstuk 2.3 van het brandveiligheidsplan en UPD van 21 juli 2016 is beschreven dat de draagconstructie in staal wordt uitgevoerd. Tevens wordt fireproofing aangebracht volgens API RP 2218. De VRR geeft aan dat de fireproofing 120 minuten stand houdt bij een koolstofbrand en dat de fireproofing specifiek is ontworpen voor de chemische industrie en is goedgekeurd bij toepassing bij jet-fires. Tevens worden de procesapparatuur en vaten voorzien van een stationaire koeling. De jet-fire zal maximaal 30 minuten stand houden. Hiermee houden de hierboven genoemde maatregelen, fireproofing in combinatie met stationaire koeling, voldoende lang stand gedurende het scenario.

Uit het bovenstaande concluderen wij dat Neste in voldoende mate de gevraagde onderdelen uit voorschrift 25.9.1 heeft verwerkt in haar brandveiligheidsplan en UPD van 21 juli 2016.

Besluit

Wij verlenen hierbij goedkeuring aan het "Brandbeveiligingsplan voor de uitbreiding van de inrichting aan de Antarcticaweg 185 te Rotterdam van Neste Netherlands B.V. van 21 juli 2016, rev. 1.3, met kenmerk 3236-300-09.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,



ir. P.A. Pel
bureauhoofd reguleren industrie DCMR Milieudienst Rijnmond

Inwerkingtreding en rechtsmiddelen

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop dit aan u is toegezonden.

Bezwaar

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Een bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van deze beschikking en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Voorlopige voorziening

Indien u of derde belanghebbenden er veel belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij bovengenoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden. Het verzoek om voorlopige voorziening schorst de werking van dit besluit niet.

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Verzonden op: **27 OKT. 2016**

Een exemplaar van dit besluit is verzonden aan:

- Neste Netherlands B.V., t.a.v. mevr. P. Gerritsma, Postbus 404 3190 AJ Rotterdam-Maasvlakte;
- Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Industriële Veiligheid, via FTP- server;
- Stadsontwikkeling Rotterdam, Ruimte en Wonen, t.a.v. de heer M. te Veldhuis, stadsontwikkeling@rotterdam.nl;
- Rijkswaterstaat West Nederland Zuid, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam;
- Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- Ministerie van SZW, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag;
- Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Bezuidenhoutseweg 50, 2594 AW Den Haag;
- Mobilisation for the Environment, info@mobilisation.nl;
- Vereniging Verontruste Burgers Voorne, verontrusteburgers@hetnet.nl;
- DCMR intern WV_IHENI, WV_BRZO.